Anuncio de la Delegación Territorial en Jaén de la Consejería de Universidad, Industria, Energía e Innovación, por el que se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa previa y de construcción, así como la declaración, en concreto, de utilidad pública del proyecto de "Adecuación red eléctrica procedente del CD 29767 "Triana" en el municipio de Castillo de Locubin (Jaén). Expediente: AT-72-2025

La empresa distribuidora E-Distribución Redes Digitales, S.L.U, de acuerdo con lo previsto en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y con el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, presentó el 28 de agosto de 2025, ante esta Delegación Territorial en Jaén, la solicitud de Autorización Administrativa Previa y Autorización Administrativa de Construcción de las instalaciones previstas en el proyecto "Adecuación Red Eléctrica Procedente del Cd 29767 "Triana" en Castillo de Locubin (Jaén). A tal efecto adjuntó proyecto con número de referencia J25-119 redactado y firmado por D. José Luis Gámez Cabrero, colegiado número 3318 del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Jaén, acompañado de declaración responsable del técnico competente de fecha 27 de junio de 2025. Con fecha 23 de septiembre de 2025 aportó anexo al proyecto redactado y firmado por José Luis Gámez Cabrero con fecha 22 de septiembre de 2025.

Con fecha 10 de junio de 2026 E-Distribución Redes Digitales, S.L.U, aportó anexo 3 al proyecto emitido por D. José Luis Gámez Cabrero, con fecha de firma 5 de mayo de 2026 y relación de bienes y derechos afectados de los cuales se considera necesaria ocupación, según se adjunta en el anexo a este anuncio.

A los efectos previstos en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se somete al trámite de información pública la solicitud Autorización Administrativa Previa y de Construcción así como la declaración, en concreto, de utilidad pública de la instalación eléctrica que a continuación se indica, publicándose la relación concreta e individualizada de los interesados, bienes y derechos afectados a efectos de la urgente ocupación según el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa.

- Peticionario: E-Distribución Redes Digitales S.L.U, con domicilio a efectos de notificaciones en Camino de las Cruces 40, Subestación El Calvario, 23003 Jaén.

- Finalidad: La finalidad del proyecto es el traslado del CTI 29767 "Triana" y eliminar todos los vuelos aéreos de MT de la zona con linea (20 Kv) procedente de la Subestación Charilla. Para ello, se desmantelara todos los apoyos y la linea existente y se soterra realizando entrada/salida en la nueva ubicación del centro adecuación de la linea de MT (20 Kv) de linea Charilla transcurre por Castillo de Locubin (Jaén) y en particular, la linea subterránea por Calle Triana y carretera JA-3302.

- Características principales:

  Tramo LAMT a adecuar:
  - Desmontaje de 640m de LAMT.
  - Desmontaje de 5 apoyos metálicos de MT.
  - Montaje de 4 apoyos metálicos de celosía galvanizada RU

JAVIER CALVENTE GALLEGO		23/09/2026	PÁGINA 1/5
VERIFICACIÓN	BndJAMPZNZ2BUMSDWF4HC6KKDCYSZA	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	

- Puesta a tierra de los apoyos: 1 Ud. de tipo No frecuentado, 3 Ud. de tipo frecuentado.
- Se realizará un tendido de LAMT con conductor 47AL1/8-ST1A (antes LA-56) desde el apoyo existente A718139 hasta el nuevo apoyo 2, 180 metros. (Tramo 1), donde se continuará el trazado en subterráneo.
- Se realizará un tendido de LAMT con conductor 47AL1/8-ST1A (antes LA-56) desde el apoyo existente A718711 hasta el nuevo apoyo 3, 30 metros. (Tramo 2), donde se continuará el trazado en subterráneo.
- Se realizará un tendido de LAMT con conductor 47AL1/8-ST1A (antes LA-56) desde el apoyo existente A718626 hasta el nuevo apoyo 4, 45 metros. (Tramo 3), donde se continuará el trazado en subterráneo hasta el nuevo CD.
- Se realizarán tres nuevas conversiones A/S en los lugares indicados.
- Medidas anticolisión y antielectrocución de Avifauna, mediante aislamiento de puentes.

- Desmontaje CTI y nuevo CD.

  - Desmontaje del actual transformador de 320 KVA instalado en torreón de obra civil, así como toda la aparamenta que conforma el actual CTI 29767 "TRIANA".
  - Instalación de un nuevo edificio prefabricado de hormigón tipo PFU-4
  - Colocación e instalación del nuevo transformador de 400 KVA
  - Instalación de nuevo conjunto de celdas con corte en SF6 y configuración 3L+P
  - Instalación de nuevo conjunto de fusibles de 40 A en la celda de protección del trafo.
  - Instalación de nuevos puentes de MT y BT

Nuevo tramo LSMT:

- Tendido de 70m de conductor RH5Z1 18/30 kV 3x240 mm2 Al en simple circuito por canalización existente desde el nuevo apoyo Nº 4, hasta la nueva ubicación del CD29767 “Triana”.
- Tendido de 130m de conductor RH5Z1 18/30 kV 3x240 mm2 Al en simple circuito por canalización existente desde la nueva ubicación del CD29767 “TRIANA” hasta el nuevo apoyo Nº 3.
- Tendido de 260m de conductor RH5Z1 18/30 kV 3x240 mm2 Al en simple circuito por canalización existente desde la nueva ubicación del CD29767 “Triana” hasta el nuevo apoyo Nº 2.

• Coordenadas UTM30 – ETRS89	X	Y	HUSO
CD 29767 “Triana”	416586,11	4154691,05	30
Apoyo existente A718139	416527,32	4154292,09	30
Apoyo nuevo Nº1	416543,99	4154466,00	30
Apoyo nuevo Nº2	416546,00	4154468,00	30
Apoyo existente A718711	416515,12	4154611,38	30
Apoyo nuevo Nº3	416541,60	4154601,15	30
Apoyo nuevo Nº4	416611,06	4154781,89	30
Apoyo existente A718626	416615,17	4154825,49	30

La servidumbre de paso de línea aérea comprenderá las afecciones derivadas de la expropiación a tenor de lo establecido en los artículos 157 a 162 del citado Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre:

a) El vuelo sobre el predio sirviente.

b) El establecimiento de postes, torres o apoyos fijos para la sustentación de los cables conductores de energía eléctrica e instalaciones de puesta a tierra de dichos postes, torres o apoyos fijos.

c) El derecho de paso o acceso para atender el establecimiento, vigilancia, conservación, reparación de la línea eléctrica y corte de arbolado, si fuera necesario.

d) La ocupación temporal de terrenos u otros bienes, en su caso, necesarios a los fines indicados en el párrafo c) anterior.

De conformidad con lo establecido en el artículo 56 de la citada Ley 24/2013, del Sector Eléctrico, la declaración, en concreto, de utilidad pública, lleva implícita, en todo caso, la necesidad de ocupación de los bienes o de adquisición de los derechos afectados, e implicará la urgente ocupación, a los efectos del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa.

Lo que se hace público para conocimiento general y especialmente de los propietarios de los terrenos y demás titulares afectados por la instalación cuya relación se inserta al final de este anuncio, indicándose que el proyecto de ejecución podrá ser examinado en las dependencias de la Delegación Territorial en Jaén, sita en Paseo de la Estación nº 19, 2ª Planta, 23007, Jaén, o en la pagina web de la Junta de Andalucía a través de la url: www.juntadeandalucia.es/servicios/participacion/todos-documentos.html y en su caso presentarse por triplicado en dicho centro, las alegaciones que se estimen oportunas, en el plazo de 30 días, a partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio.

Asimismo la presente publicación se realiza de conformidad con lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

El Delegado Territorial en Jaén
Javier Calvente Gallego

VERIFICACIÓN
BndJAMPZNZ2BUMSDWF4HC6KKDCYSZA
https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/
JAVIER CALVENTE GALLEGO
23/09/2026

ANEXO

Relación de los bienes o derechos afectados del proyecto "Adecuación red eléctrica procedente del CD 29767 "Triana" en el término municipal de Castillo de Locubin (Jaén). Expediente: AT-72-2025

Pla. S/P	Titular	Término Municipal	Referencia Catastral	Nº Polígono	Nº Parcela	Paraje	Cultivo	Afección Vuelo Longitud (m)	Afección Vuelo Sup. Zona Afección(m2)	Afección Apoyos Apoyo Nº	Afección Apoyos Sup (m2)	Ocupac. Temp. (m2)
1	Gallardo Molina Jose Lara Contreras Dolores	Castillo De Locubin	23026A01100449	11	449	Cuesta Camacho	Am Almendro Secano	47,6	240,5	1	1,63	195,2
2	Diputación De Jaén	Castillo De Locubin	23026A01109014	11	9014	Carretera Ja-4306	Vt Vía De Comunicación De Dominio Público	11,05	102,5			22,1
3	Gallardo Molina Angeles	Castillo De Locubin	23026A01100446	11	446	Los Llanos	Frutales Regadío	20,07	219			40,14
4	Castillo Izquierdo Jose Manuel Pérez Nieto Maria Angeles	Castillo De Locubin	23026A01100442	11	442	Los Llanos	Frutales Regadío	14,74	186,5			29,48
5	Castillo Izquierdo José Manuel Pérez Nieto María Angeles	Castillo De Locubin	6646406VG1564N			Urbano	Industrial	6,73	85			13,46
6	Aranda Lara Mercedes Villen Gallardo Manuel	Castillo De Locubin	6646405VG1564N			Urbano	Residencial	16,09	197,5			32,18
7	Jaén Castillo Gertrudis	Castillo De Locubin	6646404VG1564N			Urbano	Suelo Sin Edificar	15,46	184,5			30,92
8	Contreras Quesada Manuel	Castillo De Locubin	6646403VG1564N			Urbano	Deportivo	48,78	373,5	2	2,2	197,56
9	Ayuntamiento De Castillo De Locubin	Castillo De Locubin	sin referencia						3			0
10	Confederación Hidrográfica Del Guadalquivir-Ministerio De Medioambiente	Castillo De Locubin	23026A00109001	1	9001	Rio San Juan	Hg Hidrografia Natural(Río, Laguna,Arroyo)	3,99	17	3	1,93	107,98
11	Castillo González Fernando	Castillo De Locubin	23026A01800356	18	356	Convento	Fr Frutales Regadío	19,95	71			39,9
12	Castillo Rueda Enriqueta Roldan Castillo Jose Maria	Castillo De Locubin	23026A01800355	18	355	Convento	Fr Frutales Regadío	4,43	10,5			8,86

VERIFICACIÓN
BndJAMPZNZ2BUMSDWF4HC6KKDCYSZA
JAVIER CALVENTE GALLEGO
23/09/2026
https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

ANEXO

Relación de los bienes o derechos afectados del proyecto “Adecuación red eléctrica procedente del CD 29767 “Triana” en el término municipal de Castillo de Locubin (Jaén). Expediente: AT-72-2025

Pla. S/P	Titular	Término Municipal	Referencia Catastral	Nº Polígono	Nº Parcela	Paraje	Cultivo	Afección Vuelo Longitud (m)	Afección Vuelo Sup. Zona Afección(m2)	Afección Apoyos Apoyo Nº	Afección Apoyos Sup (m2)	Ocupac. Temp. (m2)
14	Castillo Morales Miguel	Castillo De Locubin	23026A00500723	5	723	Camorra	O- Olivos Secano	4,77	18,5	4	2,2	109,54
15	Morales Castillo Francisco	Castillo De Locubin	23026A00500722	5	722	Camorra	O- Olivos Secano	35,95	164			71,9
16	Villen Izquierdo Manuel	Castillo De Locubin	23026A00500721	5	721	Camorra	O- Olivos Secano	3,07	11,5			6,14